

排ガスサンプリングデータ 2024年9月～2024年11月

測定地点	調査項目	単位	基準値	調査結果（定常運転時の平均値）					
				2024. 9		2024. 10		2024. 11	
				値	判定	値	判定	値	判定
煙突	ばいじん	g /Nm3	0.3	0.0	○	故障調整中	-	0.0	○
	硫黄酸化物	p p m	740	16.3	○	9.9	○	16.5	○
	窒素酸化物	p p m	250	124.4	○	87.2	○	128.3	○
	塩化水素	p p m	420	28.3	○	16.5	○	24.9	○